

職場の地震対策

3月11日（金）に発生した東北地方太平洋沖地震により被災された皆様にご心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。
 昨年4月号に掲載させていただきました、『職場の地震対策』について、今月号で再度掲載をさせていただきます。

地震に備えての簡単なチェックポイント

詳細は、東京消防庁ホームページをご参照ください

●建築物・工作物の点検

- 事業所周辺の地域の危険性を把握しているか
- 建物の耐震性能について、耐震診断などを受けて理解し、適切な対策をとっているか
- 割れやすい硝子の飛散防止措置をとっているか
- 書棚などの転倒防止をしているか
- 看板・照明などしっかりと取り付けているか
- ローカ・ロビーに設置されている自動販売機やロッカーなどは転倒防止がされているか
- 扉の変形などで使用できないことを考慮し、2以上の避難ルートが確保できるか

●火気設備等の点検


- 火気設備等の本体、燃焼容器の転倒防止はしているか
- 火気設備の周辺に燃えやすいものはないか
- 周囲からの転落・転倒はないか
- 周囲が不燃材で区画された場所など、安全な場所で使用されているか
- 火気設備の自動消火装置及び燃料の自動停止装置が付いていて、正しく作動するか。

●危険物の点検

- 揺れによって危険物があふれでることはないか
- 高架タンクの落下防止措置は完全か
- 危険物品の転倒、落下等による混合発火を防ぐ措置はしているか
- 油送管などの緩衝装置の機能はよいか

●オフィス家具類の転倒・落下防止

- ①背の高い家具を単独でおいていないか
- ②安定の悪い家具は背合わせに連結しているか
- ③壁面収納は壁・床に固定しているか
- ④2段重ね家具は上下連結しているか
- ⑤ローパーテーションは転倒しにくい『コの字型』『H型』のレイアウトになっているか
- ⑥OA機器は転倒防止しているか
- ⑦引出、扉の開き防止対策をしているか
- ⑧時計、額縁、掲示板は落下しないように固定しているか
- ⑨ガラスには飛散防止フィルムを貼っているか
- ⑩床につまずき易い障害物や凹凸はないか
- ⑪避難通路に物を置いていないか。倒れやすいものはないか。避難出口は見やすいか。
- ⑫家具類の天板の上に物を置いていないか。
- ⑬収納物がはみ出したり、重心が高くなっていないか
- ⑭危険な収納物（薬品・可燃物等）がないか
- ⑮ガラス窓の前に倒れやすいものを置いていないか



●非常用物品として準備しておく便利なもの

種 別	品 名
応急手当用品	①医薬品：殺菌消毒剤、やけど薬、整腸剤等 ②救急用品：包帯、ガーゼ、三角巾、ばんそうこう、脱脂綿、はさみ、ピンセット、体温計、副木、毛布等
救出用資機材	ジャッキ、のこぎり、バール、スコップ、はしご、ロープ、鉄パイプ、チェーンソー、担架
非常用物品	懐中電灯、拡声器、ラジオ、電池、ビニール袋、ヘルメット、軍手、タオル、防水シート
生活必需品	①食料（缶詰、カンパン等）3日分×従業員数、 ②飲料水（3L/1日/1人）3日分×従業員数、 ③カセットコンロ、なべ、やかん④簡易トイレ ⑤寝具類
非常持ち出し品	重要書類等

消火器の新型式・旧型式対応表 (2011年1月規格改正)

昨年の12月号にてご案内しました、消火器の規格省令の改正に伴い新しく型式を取得した消火器が出そろいましたので、新旧の比較表をまとめました。商品記号が変更になりお客様には大変ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

商 品 名 称	旧商品記号	新商品記号	新型式承認番号
蓄圧式 ABC 粉末消火器 4 型 (薬剂量 1.2kg)	SPC-4X II	PEP-4	消第 23~150
蓄圧式 ABC 粉末消火器 10 型 (薬剂量 3.0kg)	SPC-10X II	PEP-10	消第 23~101
蓄圧式 ABC 粉末消火器 10 型 (薬剂量 3.5kg)	DPC-10X	PEP-10D	消第 23~102
蓄圧式 ABC 粉末消火器 10 型 (薬剂量 3.5kg) SUS 製	DPC-10SX	PEP-10DS	消第 23~186
蓄圧式 ABC 粉末消火器 20 型 (薬剂量 6.0kg)	DPC-20X	PEP-20	消第 23~148
蓄圧式 ABC 粉末消火器 20 型 (薬剂量 6.0kg) SUS 製	DPC-20SX	PEP-20S	消第 23~187
蓄圧式 ABC 粉末消火器 50 型 (薬剂量 20.0kg)	DPC-50X	PEP-50	消第 23~105
蓄圧式 ABC 粉末消火器 50 型 (薬剂量 20.0kg) SUS 製	DPC-50SX	PEP-50S	消第 23~250
加圧式 ABC 粉末消火器 100 型 (薬剂量 40.0kg)	DP-100N	CSP-100	消第 23~249
蓄圧式 中性強化液消火器 2 型 (薬剂量 2.0L) SUS 製	TRE-2SX	NLSE-2S	消第 23~104
蓄圧式 中性強化液消火器 3 型 (薬剂量 3.0L) SUS 製	TRE-3SX	NLSE-3S	消第 23~149
蓄圧式 中性強化液消火器 6 型 (薬剂量 6.0L) SUS 製	TRE-6SX	NLSE-6S	新型式申請中
蓄圧式 純水消火器 3 型 (薬剂量 3.0L) SUS 製	PW-3SX	PWE-3S	新型式申請中
蓄圧式 機械泡消火器 3 型 (薬剂量 3.0L) SUS 製	LWE-3SX	MFE-3S	新型式申請中
蓄圧式耐アルコール機械泡消火器 6 型 (薬剂量 6.0L) SUS 製	LWEA II-6SX	ARMFE-6S	新型式申請中
二酸化炭素消火器 5 型 (薬剂量 2.3kg)	HC-5	CG-5	消第 23~253
二酸化炭素消火器 7 型 (薬剂量 3.2kg)	HC-7	CG-7	消第 23~252
二酸化炭素消火器 10 型 (薬剂量 4.6kg)	HC-10	CG-10	消第 23~251
蓄圧式 自動車用 ABC 粉末消火器 4 型 (薬剂量 2.0kg)	KSPC-4X	PEP-4V	消自第 23~105
加圧式 自動車用 ABC 粉末消火器 10 型 (薬剂量 3.5kg)	KDP-10A	CEP-10V	新型式申請中
加圧式 自動車用 ABC 粉末消火器 20 型 (薬剂量 6.0kg)	KDP-20A	CEP-20V	新型式申請中



「老樹の春」